



161212050682

# 检测报告

TEST REPORT

报告编号: GST20210716-006

项目名称: 安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心水质检测

委托单位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021年7月23日



检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限 或最低检测浓度	单位	检测项目
	便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年)				pH 值
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	721 型可见分光光度计	0.01	mg/L	
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	721 型可见分光光度计	0.025	mg/L	
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	HCA-100 COD 标准消解器	4	mg/L	化



创 新



# 检测结果

样品编号: GST20210716-006/S1

第 2 页、共 2 页、

样品名称	研发三期雨水外排水样
样品来源	安徽江淮汽车集团股份有限公司
样品性状	S1 无色微浑
检测项目	pH 值、总磷、氨氮、化学需氧量
采样方法	现场采样
采样日期	2021 年 7 月 20 日

检测日期: 2021 年 7 月 21 日-7 月 23 日

检测项目	单位	检测结果
pH 值	无量纲	7.0
总磷	mg/L	0.12
氨氮	mg/L	0.339

化学需氧量 mg/L 18

以下空白		



备注	
----	--

编制: [Signature] 审核: [Signature] 签发: [Signature] 签发日期: 2021.7.23



**国晟检测**  
GUO SHENG TESTING

## 说 明

- 一、本检测报告仅对此次采样/送检样品检测结果负责。
- 二、任何关于检测报告的涂改、增删或随意篡改均视为无效。
- 三、未经检测单位书面批准，不得扫描或部分复印检测报告。
- 四、不得利用本检测报告作任何商业性的宣传活动。
- 五、本单位应委托人要求，对检测结果和有关技术资料保密。
- 六、若委托单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。

### 本检测单位通讯资料：

单位名称：安徽国晟检测技术有限公司

单位地址：合肥市高新区合欢路12号天龙集团回型楼三楼

电话：0551-63848435

传真：0551-63848435

邮政编码：230088



安徽国晟检测技术有限公司

ANHUI GUO SHENG INSPECTION TECHNOLOGY CO., LTD.